



## 检测报告

## 委托信息：

委托方：富锦市城市供水有限责任公司(东郊)

联系人：/

受检方：富锦市城市供水有限责任公司(东郊)

检测类别：委托检验

检验项目：见检测结果

收样日期：2026-03-05

联系电话：/

受检方地址：黑龙江省富锦市

样品来源：采样

判定依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期：2026-03-13

## 样品信息：

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	东郊	202603E00407	液体

## 主要检测设备：

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS061	低本底 $\alpha/\beta$ 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS021-04	滴定管(棕)	0~25ml
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS047	PH计	PHS-3C
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE

## 检验结论：

经检测，该样品所检测项目铁、锰不符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求，其余检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

检验检测专用章

编制：李慧

审核：朱敏

签发：邹翔涌

日期：2026年03月18日

## 声明

- 本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
- 本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
- 对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责



通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路  
8 号  
邮政编码：266109  
联系电话：0532-86897010  
传 真：0532-86897010  
Email: QDBLWJC@126.com

# 检 测 报 告

报告编号:202603W00186

## 检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202603E00407	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202603E00407	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202603E00407	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
202603E00407	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.002	符合
202603E00407	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202603E00407	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202603E00407	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	0.00007	符合
202603E00407	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202603E00407	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202603E00407	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	0.2	符合
202603E00407	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.30	符合
202603E00407	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202603E00407	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202603E00407	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202603E00407	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202603E00407	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202603E00407	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202603E00407	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202603E00407	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202603E00407	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202603E00407	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202603E00407	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202603E00407	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202603E00407	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202603E00407	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202603E00407	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.48	符合
202603E00407	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.0049	符合
202603E00407	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.32	不符合
202603E00407	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.2	不符合
202603E00407	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.002	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路  
8 号  
邮政编码: 266109  
联系电话: 0532-86897010  
传 真: 0532-86897010  
Email: QDBLWJC@126.com

# 检 测 报 告

报告编号: 202603W00186

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202603E00407	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	0.004	符合
202603E00407	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	18	符合
202603E00407	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	21	符合
202603E00407	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	375	符合
202603E00407	35	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	205	符合
202603E00407	36	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.6	符合
202603E00407	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202603E00407	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
202603E00407	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1 (指导值)	0.037	符合
备注							

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

#### 声明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责